

## RISPOSTE AI QUESITI

**05.09.2024**

**PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA FORNITURA E MONTAGGIO "CHIAVI IN MANO" DI IMPIANTO DI DISINFEZIONE A RAGGI UV PER IL TRATTAMENTO DELLO SCARICO FINALE DEL DEPURATORE DI LOMAGNA (LC) - Numero CIG : B24D368F85**

**In data 04.09.2024 è pervenuto il seguente quesito:**

### 1. DOMANDA

Si chiede: "Al punto 13.2 della lettera di invito, "punto A, REFERENZE IMPIANTI SIMILI", viene richiesto un certificato di regolare esecuzione delle forniture e/o installazioni eseguite, rilasciati dai soggetti Committenti, o una dichiarazione rilasciata dal Committente e/o utilizzatore finale o documento analogo. Nella maggior parte dei casi la nostra azienda non ha rapporti diretti con il cliente finale, ma li ha con l'installatore, che si configura come nostro committente. Quest'ultimo non ci rilascia nessuna dichiarazione di conformità. La nostra azienda, tuttavia, in fase di primo avviamento dell'impianto provvede a compilare un report, nel quale sono presenti le informazioni sul cliente committente e dell'impianto (configurazione, tipologia, dati di progetto, ecc...). Questo documento è firmato dal cliente che prende atto della buona riuscita dell'avviamento dell'impianto. Possiamo utilizzare tale nostro documento come equivalente di certificato di conformità?"

### ✓ RISPOSTA

*Il verbale o report di avviamento con esito positivo può essere considerato documentazione equipollente a CRE o dichiarazione del committente, purché contenente le informazioni richieste di cui all'Allegato 7 della lettera di invito e precisamente:*

Ubicazione impianto depurazione	
Società di gestione	
Modello impianto UV; n° canali; N° banchi per canale; N° moduli per banco e N° lampade per modulo	
Data di messa in esercizio impianto di UV (mm/aa)	
Portata di progetto (m3/h)	

---

<i>E.coli max in ingresso UFC/100 ml</i>	
<i>E.coli in uscita garantiti UFC/100 ml</i>	

F.to Responsabile fase affidamento  
Alessandra Besana

